

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №5)

Дата формирования	15.11.2013
Полное наименование учреждения	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Код учреждения	1067200000118
ИНН	7223005220
КПП	720601001
Период формирования	2013
Сформировано	Учреждением - Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИНН 7223005220 КПП 720601001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Яркском районах.	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; выполнение предписаний органов государственного контроля, органов муниципального контроля	12.02.2013 - 12.03.2013	1. Палаты приемно-карантинного отделения используются не по назначению, в палатах проживают престарелые (нарушение п. 10.5 СанПиН 2.1.2.2564-09) 2. Вытяжная вентиляция в прачечной не работает, что приводит к скоплению избыточной влаги в стиральном и гладильном помещении (нарушение п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10). 3. На пищеблоке учреждения на участке приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная лампа (нарушение п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01) 4. Работник пищеблока хранит головной убор (зимняя шапка) в производственном цехе (нарушение п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01).	1. Палаты приемно-карантинного отделения используются для проживания клиентов на время ремонта. 2. Ремонт вентиляционной системы в прачечной проведен 20.03.2013 г. 3. На участке приготовления холодных блюд установлена бактерицидная лампа. 4. Повару, оставившему головной убор в производственном цехе, вынесено дисциплинарное взыскание - лишение премии за март 2013 года в размере 50%.
Тобольский МОВО (Филиал ФГКУ УВО УМВД России по	Обследование на антитеррористическую защищенность и	04.04.2013 - 04.04.2013	Нарушений не выявлено.	-

Тюменской области)

инженерно-техническую
укрепленность

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Тюменской области МОНД №1 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области

Надзор за деятельностью организаций и граждан по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте надзора.

10.06.2013 -
04.07.2013

1. В учреждении не обеспечена проверка качества огнезащитной обработки чердачной обрешетки корпуса №1,2 , столовой, котельной, склада для хранения овощей. 2. Не обеспечена ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно на улицу в свету и расположенного между вторым и первым корпусом не 221,2 м (фактическое 0,8 м.). 3. Не обеспечен предел огнестойкости пола с показателями выше чем В2, РП2, ДЗ, Т2 в помещении выделенном для курения. 4. Допущена эвакуация электрических приборов, подключенных к электрической сети 220В с видимыми повреждениями изоляции (комната №29,24,21), не имеющего устройства тепловой защиты (комната №9), со сломанным корпусом (комната №6,21,9), использована временная электропроводка - удлинитель для питания эл. приборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ (центральный вход корпуса №1, комната №21). 5. В помещении столярной мастерской корпуса №1 допускается курение, эксплуатация эл. провода подключенного к эл. сети 220В с видимыми повреждениями изоляции. 6. Указатель категории здания котельной выцвел и нечитаем. 7. Не осуществляется систематический контроль за температурой в штабелях угля у здания котельной, не представлены контрольные отметки. 8.

Эвакуационные выходы оборудованы световыми указателями "Выход". Повреждения изоляции эл. проводки в комнате №24 устранены. Корпус эл. розетки, подключенной к эл. сети 220В в комнате №6 заменен. В изоляторе установлена система АПС. Усилен контроль за температурой в штабелях угля у здания котельной, проставляются контрольные отметки температуры. Указатель категории здания котельной, наклеенный на двери, заменен на новый.

<p>Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управление по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам</p>	<p>Недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Тюменской области</p>	<p>15.08.2013 - 11.09.2013</p>	<p>Помещение переоборудованное для проживания семьи в изоляторе не защищено АПС. 9. Основные эвакуационные выходы корпуса №2 не оборудован световым указателем "Выход".</p>	<p>1. Принято для хранения и дальнейшего использования (для организации питания) продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность. 2. Документов подтверждающих утилизацию биологических отходов нет. Биологические отходы, получаемые при переработке пищевого и не пищевого сырья животного происхождения, а также пищевые отходы из столовой учреждения скармливают свинопоголовью подсобного хозяйства, без предварительной стерилизации в специальных котлах при T не ниже 100C и экспозиции не менее 2 часов.</p>	<p>1. Получено ветеринарное свидетельство на мясо от 22.08.2013 года. 2. Приобретен котел для стерилизации пищевых отходов.</p>
<p>Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области "Тобольский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны Филиал Федерального государственного казенного учреждения Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области" (Тобольский МОВО Филиал ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области)</p>	<p>Обследование на антитеррористическую устойчивость, инженерно-техническую укрепленность и оснащенность техническими средствами безопасности</p>	<p>12.09.2013 - 12.09.2013</p>	<p>Нарушений не выявлено.</p>	<p>-</p>	
<p>Управление надзорной</p>	<p>1. Соблюдение</p>	<p>01.11.2013 -</p>	<p>Нарушений нет.</p>	<p>-</p>	

деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области ОНД по Тобольскому району МОНД №1 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области УНД ГУ МЧС по Тюменской области	обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. 2. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.	29.11.2013
---	---	------------